

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty/ Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và lắp đặt thiết bị phòng cháy ,chữa cháy

Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ và lắp đặt thiết bị phòng cháy ,chữa cháy tại Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk.
- Thông tin liên hệ người tiếp nhận báo giá: Ths. Hồ Sỹ Hường - Điện thoại: 0977973197
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát: Phòng Tổ chức - Hành chính.Địa chỉ: Số 136 Nguyễn Thị Định - phường Thành Nhất - tỉnh Đắk Lắk.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Buổi sáng: Từ 07h30 ngày 07/08/2026 đến trước 16h ngày 17/08/2026.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét)

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Cung cấp dịch vụ và lắp đặt thiết bị phòng cháy ,chữa cháy tại Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk
- (Phụ lục chi tiết đính kèm).*

III. Yêu cầu khác

- Báo giá đã bao gồm tất cả thuế, phí.. và kinh phí vận chuyển, lắp đặt tại Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk.
- Nhà thầu cam kết bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

3. Cung cấp Hồ sơ năng lực, hợp đồng tương tự đã trúng thầu ở các đơn vị y tế.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

GIÁM ĐỐC

Châu Dương

PHỤ LỤC
Kèm theo thư mời báo giá ngày 07/08/2026

STT	TÊN HÀNG	ĐVT	SỐ LƯỢNG
A	HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG		
1	Tủ trung tâm báo cháy 8 kênh (KĐ)	Tủ	1
2	Đầu báo khói (KĐ)	Cái	85
3	Chuông báo cháy (KĐ)	Cái	8
4	Nút nhấn khẩn (KĐ)	Cái	8
5	Đèn chỉ dẫn thoát nạn (KĐ)	Cái	8
6	Đèn chiếu sáng sự cố (KĐ)	Cái	8
7	Dây cáp tín hiệu báo cháy	Mét	495
8	Dây điện Cadisun 1.0mm	Mét	150
9	Ống cứng PVC D20mm	Mét	300
10	Vật tư phụ	Tủ	1
11	Nhân công lắp đặt	Cái	118
12	Nội quy tiêu lệnh	Cái	8
B	BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY		
1	Bảo dưỡng bình chữa cháy bột ABC MFZL8 8kg	Bình	28
3	Bảo dưỡng bình chữa cháy khí CO2 MT3 3kg	Bình	10
4	Bảo dưỡng bình chữa cháy MT24	Bình	2
5	Hồ sơ PCCC	HT	1